

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
территориальный отдел надзорной деятельности
по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

Краснокаменский район,
с. Маргуцек
(место составления акта)

« 26 » января 2018 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№1

Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуцек, ул. Губина, дом 26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности
Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю Михайленко Эдуарда Николаевича № 1 от 10.01.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая, выездная** проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя
общеобразовательная школа»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день (3 часа 00 минут) а, именно:
с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «26» января 2018 г.

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности по Краснокаменскому
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) 10.01.2018 г. в 11 часов 30 минут Сидоренко
Наталья Геннадьевна

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: заместитель начальника отдела, заместитель главного
государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г.
Краснокаменск по пожарному надзору Туранов Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Маргуцекская СОШ» Сидоренко Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа», осуществляющего свою деятельность по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуцек, ул. Губина, дом 26

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридическом лице и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Работники осуществляющие охрану школы (сторожа) не обучены пожарно-техническому минимуму по специальным программам непосредственно в организации (без отрыва от производства)	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.39 Норм пожарной безопасности РФ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации", утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645);	Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»
2.	Руководитель организации (директор) не определил порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума работников организации	(п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»
3.	В техническом этаже школы осуществляется хранение старой мебели, оконных рам	(пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»
4.	Руководитель организации (директор) не обеспечил исправное состояние огнетушителя марки ОП(5) с порядковым №3 размещенный в помещении библиотеки. Рабочее давление огнетушителя составило 0 Ра, вместо требуемого 1,4 Ра.	(п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»
5.	Руководитель организации (директор) не проводит проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания школы не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего	(п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»

	акта проверки. Последняя проверка с составлением акта проверки была проведена 29.12.2016 года.		
6.	В здании школы не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, а именно: на эвакуационных дверях «Открывать поворотом от себя», в лестничной клетке в южной стороне здания «эвакуация в низ по лестнице»	(п.1.1, п.1.3, п. 2.7, п. 3.8 Нормы пожарной безопасности НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования", введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.97г N46);	МБОУ «Маргужская СОШ»
7.	Здание школы (класс по функциональной пожарной опасности Ф4) с чердачным покрытием не оборудовано наружной пожарной лестницей	(п. 8.3* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятые и введенные в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);	Директор МБОУ «Маргужская СОШ»
8.	Руководитель организации (директор) не обеспечил проведение повторной обработки огнезащитным составом деревянных элементов кровли после окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности. Гарантированный срок огнезащиты деревянных элементов кровли истек 25.07.2014 года	(п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 6.2 СНиП 31-06-2009 Строительные нормы и правила "Общественные здания и сооружения");	
9.	В помещениях школы не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации, а именно: 1 этаж - два помещения центрального тамбура, два тамбура с южной стороны школы, тамбур с восточной стороны школы (тамбур кухни), помещении инвентарной кухни, помещении инвентарной первого этаже; кабинет заведующего столовой; коридор ведущий из спортивного зала в центральный коридор; большой центральный коридор. 2 этаж - центральный коридор; технический этаж - помещение электрощитовой и эксплуатируемые помещения технического этажа	(п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.; п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003г.).	


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено:-


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1/1/1 от 26.01.2018 г.,
2. Объяснение о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверки директора МБОУ «Маргучекская СОШ» Сидоренко Н.Г. от 26.01.2018 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела,
Заместитель главного государственного инспектора
по Краснокамскому, Забайкальскому районам и
г. Краснокамск по пожарному надзору
Туранов Денис Александрович



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Маргучекская СОШ» Сидоренко Наталья Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » января 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)