

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главное управление МЧС России
по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной звезды, 74а, тел. 36-83-72, centr@ megalink. ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное подразделение надзорной деятельности по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Пр. Строителей, 23 тел. 2-48-98

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 81/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Маргучекская средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Наталье Геннадьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору N 81 от " 26 " ноября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. " 16 " декабря 2013 г.,

с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. " 20 " декабря 2013 г. проведена плановая проверка

Заместитель главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору Турановым Денисом Александровичем, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргучекская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район, ул. Губина, 26

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргучекская средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
81/1/1	- руководитель организации (директор) не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки деревянных стропил и других горючих элементов кровли здания школы в соответствии с инструкцией завода-	Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку	01.08.2014 г.	

	изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год)	качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год п. 21 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390	
81/1/1	<p>- в инструкциях о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);</p> <p>д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной</p>	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;</p> <p>д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений</p>	01.08.2014 г.

	<p>охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития</p>	<p>пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p> <p>п. 462 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390</p>		
81/1/1	<p>- не в полном объеме в здании школы установлены знаки пожарной безопасности, в том числе эвакуационные, запрещающие и указательные</p>	<p>1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации.</p> <p>Нормы пожарной безопасности 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования», введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.97г N46</p>	01.08.2014 г.	
81/1/1	<p>- в помещениях электрощитовых, расположенных в подвальном помещении здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника</p>	<p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника</p> <p>п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением</p>	01.08.2014 г.	

81/1/1	- в коридоре столовой здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390	01.08.2014 г.
81/1/1	- в бытовых помещениях класса технологии здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390	01.08.2014 г.
81/1/1	- в бытовом помещении столовой используется 4 удлинителя для питания электроприборов (холодильников), не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ	Запрещается: з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. п. 42 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390	01.08.2014 г.
81/1/1	- руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов в соответствии с «Методикой испытания внутреннего противопожарного водопровода» ФГУ ВНИИПО МЧС России, с обязательным использованием оборудования по ГОСТ Р 12.4.009-89*. В ходе проверки представлены акты проверки не соответствующие методики испытания	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. п. 55 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390	01.08.2014 г.
81/1/1	- руководитель организации не обеспечивает исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода. Демонтирован пожарный кран противопожарного	Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением	01.08.2014 г.

<p>водопровода в коридоре 1-го этажа в южной стороне здания</p>	<p>соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.</p> <p>п. 55 Правила противопожарного режима РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390</p>		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору Туранов Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 20 » декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуецкая средняя общеобразовательная школа» Сидоренко Наталья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 20 » декабря 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору