

**Предписание N 1/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маргужекская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Михайленко Эдуарда Николаевича № 1 от 10.01.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «26» января 2018 г. проведена **плановая, выездная** проверка Заместителем начальника отдела, заместителем главного государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору майором внутренней службы Турановым Денисом Александровичем, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргужекская средняя общеобразовательная школа» осуществляющего свою деятельность по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргужек, ул. Губина, 26

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Работники осуществляющие охрану школы (сторожа) не обучены пожарно-техническому минимуму по специальным программам непосредственно в организации (без отрыва от производства)	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.39 Норм пожарной безопасности РФ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации", утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645);	01.11.2018 г.	
2.	Руководитель организации	(п. 3 Правил	01.11.2018 г.	

	(директор) не определил порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума работников организации	противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);		
3.	В техническом этаже школы осуществляется хранение старой мебели, оконных рам	(пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.11.2018 г.	
4.	Руководитель организации (директор) не обеспечил исправное состояние огнетушителя марки ОП(5) с порядковым №3 размещенный в помещении библиотеки. Рабочее давление огнетушителя составило 0 Ра, вместо требуемого 1,4 Ра.	(п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.11.2018 г.	
5.	Руководитель организации не проводит проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода здания школы не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта проверки. Последняя проверка с составлением акта проверки была проведена 29.12.2016 года.	(п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);	01.11.2018 г.	
6.	В здании школы не в полном объеме установлены знаки пожарной безопасности, а именно: на эвакуационных дверях «Открывать поворотом от себя», в лестничной клетке в южной стороне здания «эвакуация в низ по лестнице»	(п.1.1, п.1.3, п. 2.7, п. 3.8 Нормы пожарной безопасности НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования", введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 24.07.97г N46);	01.11.2018 г.	
7.	Здание школы (класс по функциональной пожарной опасности Ф4) с чердачным покрытием не оборудовано наружной пожарной лестницей	(п. 8.3* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятые и введенные в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7);	01.11.2018 г.	
8.	Руководитель организации (директор) не обеспечил проведение повторной обработки огнезащитным составом деревянных элементов кровли после окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности. Гарантированный срок огнезащиты деревянных элементов кровли истек 25.07.2014 года	(п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 6.2 СНиП 31-06-2009 Строительные нормы и правила "Общественные здания и сооружения");	01.11.2018 г.	

9.	<p>В помещениях школы не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условий при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации, а именно:</p> <p>1 этаж - два помещения центрального тамбура, два тамбура с южной стороны школы, тамбур с восточной стороны школы (тамбур кухни), помещении инвентарной кухни, помещении инвентарной первого этаже; кабинет заведующего столовой; коридор ведущий из спортивного зала в центральный коридор; большой центральный коридор.</p> <p>2 этаж - центральный коридор;</p> <p>технический этаж - помещение электрощитовой и эксплуатируемые помещения технического этажа</p>	<p>(п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.; п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003г.).</p>	01.11.2018 г.	
----	---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела, заместитель
главного государственного инспектора по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору Туранов Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » января 2018 г.

Предписание для исполнения получил:
директор МБОУ «Маргуцекская СОШ» Сидоренко Наталья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 26 » 01 2018 г.