



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск)
Комсомольская ул., д. 30, пгт Забайкальск, 674630, телефон/факс: (302-51) 2-13-74 e-mail: zabrosnad@mail.ru, ОКПО 74425399
ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

№ 103

“ 29 ” декабря 20 21 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск

(место выдачи предписания)

Мною, _____ **Специалистом-экспертом**

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск

Доржиевым Евгением Александровичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

плановая выездная проверка на основании решения

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «17» ноября 2021 г. № 75-16-01/РПП-162-2021 в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» ОГРН 1027501069100 от 06.12.2002 г., ИНН 7530009315. Юридический адрес: 674693, Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуцек, ул. Губина, 26.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- **в нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20** в кабинетах химии и физики 4 источника, английского языка 1 источник, русского языка и литературы 2 источника, истории и обществознания 2 источника, ОБЖ 1 источник, рекреация 2 этажа 3 источника, дошкольного обучения 1 источник, начальных классов 4 класс 1 источник, начальных классов 2 класс 6 источников, начальных классов 3 класс 4 источников, начальных классов 1 класс 5 источников, обеденном зале 2 источника, спортивном зале 5 источников искусственного освещения содержаться в неисправном состоянии. (согласно требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений).
- **в нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20** в кабинетах химии и физики, информатики, английского языка, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, ОБЖ, начальных классов 4 класс, начальных классов 2 класс, начальных классов 1 класс учебная (классная) доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. (согласно требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны

быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

- **в нарушение требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20** в кабинете английского языка, математики, русского языка и литературы на поверхностях (шкафах) имеются следы пыли, что указывает на некачественное проведение ежедневных влажных уборок в учебных классах. (согласно требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств).

- **в нарушение требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20** в кабинете ОБЖ не осуществляется контроль за температурой воздуха, отсутствует термометр. (согласно требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров).

- **в нарушение требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20** в помещении туалета для мальчиков, туалет для девочек нет подвода горячей воды. (согласно требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов).

- **в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20**, п. 25 приложения приказа Минздрава РФ от 28.01.21г № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» работниками не пройден в полном объеме медицинский осмотр, а именно:

- Коренева В.Ю., Скорнякова Т.Н., Кочетова М.Н., Азаматова А.И., Середнюк Е.Т., Абрамова Г.В., Бояркина Е.В., Старозубова Е.А., Ванина Ю.Г., Дмитриева Ю.М., Кречетова Н.В., Ледкова И.В., Мажеева Н.А., Новикова А.В., Сидоренко К.С., Сидоренко Н.Г., Шитова А.В., Эпова Г.И., Судлова В.А., Петрова Е.А., Анисимова Е.В., Федореев В.Л. отсутствуют: отметки врача-отоларинголога, врача-стоматолога

- Скорнякова Т.Н., Кочетова М.Н., Азаматова А.И., Абрамова Г.В., Бояркина Е.В., Старозубова Е.А., Ванина Ю.Г., Дмитриева Ю.М., Кречетова Н.В., Ледкова И.В., Новикова А.В., Сидоренко К.С., Сидоренко Н.Г., Эпова Г.И., Эпова Т.А., Судлова В.А., Петрова Е.А., Анисимова Е.В., Федореев В.Л., Попова Н.В. отсутствуют: отметки обследования флюорографии

- Бояркина Е.В., Попова Н.В. отсутствуют: отметки о ревакцинации АДДСМ

(согласно требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе).

- **в нарушение требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20**, из экспертного заключения № 7380/ЭЗ-21394 от 16.12.2021г. расписание уроков в МБОУ «Маргуцекская СОШ» объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-ых классов проводятся по 4 урока в день и 5 уроков 1 раз в неделю (вторник) и для обучающихся 6 классов проводятся более 6 уроков в день (среда, пятница)

- **в нарушение требований п. 145, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21**, заключение № 7383/ЗП-22099 от 28.12.2021г. к протоколу измерений искусственной освещенности № 2565/3.7 от 13.12.2021г. в кабинетах начального образования №1, в кабинетах начального образования №2, в кабинетах начального образования №3, в кабинетах начального образования №4, кабинет №11,13,14 ниже нормируемого показателя 300 лк.; в кабинетах информатики, технологии, спортивном зале ниже нормируемого показателя 400лк.

- **в нарушение требований раздела 5 п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21**, заключение № 7383/ЗП-22100 от 28.12.2021г. к протоколу измерений параметров микроклимата № 2566/3.7 от 13.12.2021г. относительная влажность воздуха не соответствует нормируемым значениям:

в кабинете начального образования № 1 относительная влажность воздуха 29,7% (нормируемое значение 40-60%) , в кабинетах начального образования № 2 относительная влажность воздуха 26,8% (нормируемое значение 40-60%) , в кабинете начального образования № 3 относительная влажность воздуха 29,9% (нормируемое значение 40-60%) , в кабинете начального образования № 4 относительная влажность воздуха 32,1% (нормируемое значение 40-60%), в кабинете № 13 относительная влажность воздуха 31,5% (нормируемое значение 40-60%) , в кабинете информатики относительная влажность

воздуха 35,1% (нормируемое значение 40-60%) ,в кабинете технологии относительная влажность воздуха 36,0% (нормируемое значение 40-60%) и спортивном зале относительная влажность воздуха 37,1 % (нормируемое значение 40-60%)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Маргуецкая средняя общеобразовательная школа» ОГРН 1027501069100 от 06.12.2002 г., ИНН 7530009315. Юридический адрес: 674693, Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуецк, ул. Губина, 26.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- в соответствии требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 устранить неисправности источников искусственного освещения в кабинетах в кабинетах химии и физики 4 источника, английского языка 1 источник, русского языка и литературы 2 источника, истории и обществознания 2 источника, ОБЖ 1 источник, рекреация 2 этажа 3 источника, дошкольного обучения 1 источник, начальных классов 4 класс 1 источник, начальных классов 2 класс 6 источников, начальных классов 3 класс 4 источников, начальных классов 1 класс 5 источников, обеденном зале 2 источника, спортивном зале 5 источников, срок исполнения до 01.09.2022.

- в соответствии требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах химии и физики, информатики, английского языка, математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, ОБЖ, начальных классов 4 класс, начальных классов 2 класс, начальных классов 1 класс учебная (классная), срок исполнения до 01.09.2022.

- в соответствии требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить проведение в помещениях ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, срок исполнения до 01.09.2022.

- в соответствии требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 приобрести и установить в кабинете ОБЖ термометр для контроля температуры воздуха в помещениях, срок исполнения до 01.09.2022.

- в соответствии требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 в помещения туалета для мальчиков, туалета для девочек обеспечить подвод горячей воды, срок исполнения до 01.09.2022.

- в соответствии требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работникам образовательной организации пройти в полном объеме медицинский осмотр, а именно:

- Коренева В.Ю., Скорнякова Т.Н., Кочетова М.Н., Азаматова А.И., Середнюк Е.Т., Абрамова Г.В., Бояркина Е.В., Старозубова Е.А., Ванина Ю.Г., Дмитриева Ю.М., Кречетова Н.В., Ледкова И.В., Мажеева Н.А., Новикова А.В., Сидоренко К.С., Сидоренко Н.Г., Шитова А.В., Эпова Г.И., Судлова В.А., Петрова Е.А., Анисимова Е.В., Федореев В.Л. отсутствуют: отметки врача-отоларинголога, врача-стоматолога

- Скорнякова Т.Н., Кочетова М.Н., Азаматова А.И., Абрамова Г.В., Бояркина Е.В., Старозубова Е.А., Ванина Ю.Г., Дмитриева Ю.М., Кречетова Н.В., Ледкова И.В., Новикова А.В., Сидоренко К.С., Сидоренко Н.Г., Эпова Г.И., Эпова Т.А., Судлова В.А., Петрова Е.А., Анисимова Е.В., Федореев В.Л., Попова Н.В. отсутствуют: отметки обследования флюорографии

- Бояркина Е.В., Попова Н.В. отсутствуют: отметки о ревакцинации АДСМ, срок исполнения до 01.09.2022.

- привести в соответствие требований п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, расписание уроков в МБОУ «Маргуецкая СОШ» объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-ых классов и для обучающихся 6 классов, срок исполнения до 01.09.2022.

- привести в соответствие требований п. 145, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 показатели освещенности в кабинетах начального образования №1, в кабинетах начального образования №2, в кабинетах начального образования №3, в кабинетах начального образования №4, кабинет №11,13,14, в кабинетах информатики, технологии, спортивном зале, срок исполнения до 01.09.2022.

- привести в соответствие требований раздела 5 п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 показатели параметров микроклимата в кабинете начального образования № 1, в кабинете начального образования № 2, в кабинете начального образования № 3, в кабинете начального образования № 4, в

кабинете № 13, в кабинете информатики, в кабинете технологии и спортивном зале, срок исполнения до 01.09.2022.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» ОГРН 1027501069100 от 06.12.2002 г., ИНН 7530009315. Юридический адрес: 674693, Забайкальский край, Краснокаменский район, с. Маргуцек, ул. Губина, 26.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания предлагаю сообщить в письменной форме с приложением необходимых документов к 01 сентября 2022г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В досудебном (внесудебном) порядке настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В судебном порядке настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд,

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – в арбитражный суд по Забайкальскому краю, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания в судебном порядке может быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
в пгт. Забайкальск


(подпись)

Доржиев Е.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), предписание получил «___» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
